

t5.6 meetresultaten contactgeluidniveau

GENORMEERD CONTACTGELUIDNIVEAU L _n [dB]								
Variant	17 Jumpax Basic Parmafloor		18 Jumpax CP Greenfloor		19 Jumpax CP Cocofloor		20 Redupanel	
record nr.	#565		#624		#644		#664	
bijlage	II.17		II.18		II.19		II.20	
frequentie [Hz]	1/3 oct.	1/1 oct.	1/3 oct.	1/1 oct.	1/3 oct.	1/1 oct.	1/3 oct.	1/1 oct.
50	70,5		69,8		68,5		66,2	
63	69,4	75,0	71,0	74,0	68,1	71,8	72,1	74,0
80	70,8		64,5		61,8		67,0	
100	68,2		61,9		59,3		62,2	
125	68,4	72,2	64,1	67,2	64,1	66,3	66,5	69,5
160	65,1		60,6		59,1		64,3	
200	60,8		56,4		53,7		61,5	
250	59,0	63,7	54,7	59,2	52,3	56,8	61,5	65,4
315	55,1		50,2		48,8		58,1	
400	52,5		47,7		45,1		57,6	
500	50,4	55,5	44,8	50,2	41,5	47,5	57,1	62,2
630	48,1		41,9		39,7		57,5	
800	42,5		36,7		35,4		54,6	
1000	36,6	43,8	31,2	38,2	30,2	37,0	50,6	56,5
1250	32,7		27,9		27,0		46,5	
1600	27,7		22,9		22,9		41,8	
2000	24,4	30,5	20,5	26,0	19,6	25,6	37,2	43,5
2500	24,0		19,4		18,8		32,5	
3150	25,6		18,3		18,2		30,9	
4000	21,4	27,5	15,3	21,2	15,5	21,3	24,1	32,0
5000	17,9		14,9		15,4		19,4	
L _{n,w} (C _i)	56(2) dB		52(1) dB		50(2) dB		56(1) dB	
l _{collab}	+2 dB		+7 dB		+8 dB		+3 dB	